

Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка законодательства о пожарной безопасности

Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на территории Кольчугинского района.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение требований действующего законодательства забор воды для целей пожаротушения из пожарных гидрантов, расположенных на территории г. Кольчугино и Кольчугинского района не возможен.

По фактам выявленных нарушений межрайонным прокурором директору МУП города Кольчугино «Коммунальник» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Старший помощник Кольчугинского
межрайонного прокурора

О.В. Бузько